



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.120.Н.00061

(номер сертификата соответствия)

031923

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". Адрес: 601630, Российская Федерация, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7. Телефон: (49244)7-70-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". Адрес: 601630, Российская Федерация, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7. Телефон: (49244)7-70-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, 180014, Российская Федерация. Телефон/факс (8112)29-21-72. Свидетельство об аккредитации ЭО № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018г. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые для стационарной прокладки, с броней из стальных оцинкованных лент, с изоляцией и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката, с медными жилами марки ВБШв, с алюминиевыми жилами марки АВБШв, с количеством жил от 1 до 5,

код ОКПД 2
27.32.13.110
код ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49 910 8

сечениями от 1,5 до 240 мм.кв включительно, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ. ТУ 16-705.499-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66; 1 и 3 кВ". Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.2). Показатель пожарной опасности: ПРГО 1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы испытаний: № 59.10-21/ПБ, № 60.10-21/ПБ от 25.10.2021, выданные ЭО (ИЛ) ООО "ГРЕД", свидетельство об аккредитации рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

сертификат соответствия № ЕАЭС RU.C-RU.АГ67.В.00090/20 с 21.10.2020 по 20.10.2025, акт о результатах анализа состояния производства №0161ТС-ИК1/АП от 15.09.2021, акт планового инспекционного контроля №0161ТС-ИК1/А от 07.10.2021, выданные ОС ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU.11АГ67.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 26.10.2021 по 25.10.2024



Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Г.С. Федоров

Ю.В. Герасимов