



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР120.Н.00056**

(номер сертификата соответствия)

031918

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, Российская Федерация. Телефон/факс (8112) 29-21-72, Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018г.(бессрочно)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, АВВГ-Пнг(А)-LS, с числом жил от 1 до 5, сечениями от 1,5 до 240,0 мм.кв включительно,

код ОКПД2
27.32.13.110
код ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49 910 8

выпускаемые по ТУ 16.K71-310-2001. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.4). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы испытаний: № 13.03-21/ПБ, № 14.03-21/ПБ от 30.03.2021, выданные ЭО (ИЛ) ООО «ГРЕД», свидетельство об аккредитации, рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00063/20 от 06.04.2020 по 05.04.2025, выданный ОС ООО «ГРЕД», аттестат аккредитации № RA.RU.11АГ67

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.04.2021 по 15.04.2024



М.П.

Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signature of G.S. Fedorov)

Г.С. Федоров

Ю.В. Герасимов