



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0
www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР120.Н.00058
(номер сертификата соответствия)

031920
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, Российская Федерация. Телефон/факс (8112) 29-21-72, Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018г.(бессрочно)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Провода для электрических установок марки ПуВнг(А)-LS с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющие горение, с низким дымо-и газовыделением, с одной медной жилой сечениями от 0,5 до 240,0 мм.кв включительно,

код ОКПД2
27.32.13.131
код ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49 910 8

на номинальное напряжение до 450/750 В включительно, выпускаемые по ТУ 16-705.502-2011 .
Серийный выпуск .

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.4). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы испытаний: № 17.04-21/ПБ, № 18.04-21/ПБ от 12.04.2021, выданные ЭО (ИЛ) ООО «ГРЕД», свидетельство об аккредитации, рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018 (бессрочно) .

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AG67.B.00257 от 28.03.2018 по 27.03.2023, акт о результатах анализа состояния производства № 0044ТС-ИКЗ/АП от 05.02.2021, выданные ОС ООО «ГРЕД», аттестат аккредитации № RA.RU.11AG67.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.05.2021 по 06.05.2024



Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Г.С. Федоров

Ю.В. Герасимов