



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.120.Н.00059**

(номер сертификата соответствия)

031921

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, Российская Федерация. Телефон/факс (8112) 29-21-72, Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018г.(бессрочно)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, число

код ОКПД2
27.32.13.110
код ТН ВЭД ЕАЭС
8544 49 910 8

жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), номинальными сечениями жил от 1,5 до 240 мм.кв. включительно, марок: ПвВГ, АПвВГ, ПвБШв, АПвБШв, выпускаемые по ТУ 16-705.499-2010. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.5.2). Показатель пожарной опасности: ПРГО 1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы испытаний: № 19.05-21/ПБ, № 20.05-21/ПБ от 17.05.2021, выданные ЭО (ИЛ) ООО «ГРЕД», свидетельство об аккредитации, рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00104/21 от 27.05.2021 по 26.05.2026, акт о результатах состояния производства №0180ТС/АП от 21.05.2021, выданные ОС ООО «ГРЕД», аттестат аккредитации № RA.RU.11АГ67

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 30.05.2021 по 29.05.2024



Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Г.С. Федоров

Ю.В. Герасимов