



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
 регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0
 www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР120.Н.00057
(номер сертификата соответствия)

031919
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, Российская Федерация. Телефон/факс (8112) 29-21-72, Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018г.(бессрочно)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабель силовой для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ, марки ППГнг(А)-HF, с количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240 мм.кв. включительно, выпускаемый по

код ОКПД2
 27.32.13.111
 код ТН ВЭД ЕАЭС
 8544 49 910 8

ТУ 3500-031-43163244-2014. Серийный выпуск .

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.5, 5.7). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД1, ПКА 1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы испытаний: № 15.04-21/ПБ, № 16.04-21/ПБ от 02.04.2021, выданные ЭО (ИЛ) ООО «ГРЕД», свидетельство об аккредитации, рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018 (бессрочно); №01 сд/э-2021 от 31.03.2021-ИЦ «Огнестойкость» АО «ЦСИ «Огнестойкость», свидетельство об аккредитации, рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 от 15.02.2018 (бессрочно)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В. 00069/20 от 15.04.2020 по 14.04.2025, выданный ОС ООО «ГРЕД», аттестат аккредитации № RA.RU.11АГ67

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.04.2021 по 15.04.2024



Руководитель
 органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
 Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Г.С. Федоров
 Ю.В. Герасимов