



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР120.Н.00055**

(номер сертификата соответствия)

031917

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИМ-Кабель». Адрес: 601630, Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, Российская Федерация. Телефон/факс (8112) 29-21-72, Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018г.(бессрочно)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабель силовой для стационарной прокладки с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ, марки ВВГнг(A)-FRLS, с количеством жил от 1 до

код ОКПД2

27.32.13.111

код ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 910 8

5, сечениями от 1,5 до 240 мм.кв. включительно, выпускаемый по ТУ 16.К71-337-2004. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (п.п. 5.3, 5.4, 5.8). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 2, ПО 1

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протоколы испытаний: № 10.03-21/ПБ, № 11.03-21/ПБ, № 12.03-21/ПБ от 26.03.2021, выданные ЭО (ИЛ) ООО «ГРЕД», свидетельство об аккредитации, рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018 (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00064/20 от 15.04.2020 по 14.04.2025, выданный ОС ООО «ГРЕД», аттестат аккредитации № RA.RU.11АГ67

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 16.04.2021 по 15.04.2024



Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Подписи)

Г.С. Федоров

Ю.В. Герасимов