



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ EAЭС RU C-RU.AГ67.B.00064/20

Серия **RU** № **0148588**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Адрес места нахождения: улица Николая Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение 1001, офис 101, город Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.11AГ67 от 02.08.2016, зарегистрированный Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". ОГРН: 1033303205902. Адрес места нахождения и осуществления деятельности: улица Северная, дом 7, поселок городского типа Балакирево, Александровский район, Владимирская область, Российская Федерация, 601630. Телефон: 8(49244) 7-70-60. Адрес электронной почты vim-cable@mail.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". ОГРН: 1033303205902. Адрес места нахождения и осуществления деятельности: улица Северная, дом 7, поселок городского типа Балакирево, Александровский район, Владимирская область, Российская Федерация, 601630.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, огнестойкие, не распространяющие горения, с пониженным дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности марки ВВГнг(А)-FRLS, на номинальное напряжение 1кВ, с количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240 мм.кв. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-337-2004 "Кабели огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением".

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 2003-29 от 27.03.2020, № 2003-30 от 27.03.2020, № 2004-09 от 08.04.2020, № 2004-10 от 08.04.2020, выданных Центром испытаний на безопасность ООО «ГРЕД», регистрационный номер RA.RU.21ГР06 от 09.09.2015, акта о результатах анализа состояния производства № 0128ТС/АП от 06.03.2020 Органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA RU. 11AГ67 от 02.08.2016  
Схема сертификации 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Согласно приложению (бланк № 0648883).

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 15.04.2020  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 14.04.2025

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Алла Алексеевна Тиняева  
(Ф.И.О.)

М.П. Юрий Вячеславович Герасимов  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АГ67.В.00064/20

Серия **RU** № **0648883****Дополнительная информация**

Условия хранения согласно группы ОЖ2 ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды". Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например палатки, металлические хранилища без теплоизоляции), при температуре от +60 °С до -50 °С, относительная влажность (верхнее значение) 100% при 35 °С.

Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.

Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления.

Срок службы кабелей составляет не менее 30 лет при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации - указанных в технических условиях ТУ 16.К71-337-2004 "Кабели огнестойкие, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением".

**Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011:**

ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия" ( П.п. 5.2.1.1; 5.2.1.3 (кроме проверки мин.массы 1м токопр.жилы); 5.2.1.4; 5.2.1.5; 5.2.1.7-5.2.1.11; 5.2.1.12 (кроме пров.прочности и относ.удлинения при разрыве материала внутр.оболочки); 5.2.1.13-5.2.1.17; 5.2.2.1; 5.2.2.2; 5.2.2.5; 5.2.3; 5.2.5.1 (п.п.1-5 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1, 2, 4 табл.12); 5.2.5.3; 5.2.7.2; 5.2.7.3).

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п. 5.3, 5.4, 5.8)

Показатели пожарной опасности: ПРГП 1б, ПД2, ПО1

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

*А.Тиняева*  
(подпись)



Алла Алексеевна Тиняева  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*М.П. Юрий Вячеславович Герасимов*  
(подпись)

М.П. Юрий Вячеславович Герасимов  
(Ф.И.О.)