



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР.120.Н.00060**

(номер сертификата соответствия)

031922

(счётный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". Адрес: Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, 601630, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". Адрес: Владимирская обл., Александровский р-н, пгт. Балакирево, ул. Северная, д. 7, 601630, Российская Федерация. Телефон: (49244)7-70-60.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «ГРЕД». Адрес: 180014, г. Псков, ул. Николая Васильева, д. 110, 180014, Российская Федерация. Телефон/факс (8112)29-21-72. Свидетельство об аккредитации ЭО № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120 от 15.02.2018г. (бессрочно)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Кабель силовой для стационарной прокладки, с медными жилами, огнестойкий, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, не распространяющий горение, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ,

код ОКПД 2

27.32.13.111

код ТН ВЭД ТС

8544 49 910 8

марки ППГнг(А)-FRHF с количеством жил от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240 мм.кв. включительно, выпускаемый по ТУ 16.К71-339-2004 "Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов". Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.3, 5.5, 5.7, 5.8). Показатели пожарной опасности: ПРГП 16, ПД 1, ПКА 1, ПО1

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы испытаний: № 41.07-21/ПБ от 20.07.2021, № 42.07-21/ПБ, № 43.07-21/ПБ от 21.07.2021, выданные ЭО (ИЛ) ООО «ГРЕД», свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.120; № 0866/ДС от 28.07.2021, выдан НИЛ ПВБ ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.099

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

сертификат соответствия № TC RU C-RU.АГ67.В.00259 от 24.07.2018 по 23.07.2023, акт о результатах анализа состояния производства №0046ТС-ИКЗ/АП от 24.05.2021, акт планового инспекционного контроля №0046ТС-ИКЗ/А от 10.06.2021, выданы ОС ООО «ГРЕД», аттестат аккредитации № RA RU.11АГ67.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 03.08.2021 по 02.08.2024



Руководитель
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

(Handwritten signatures of the official and expert)

Г.С. Федоров

Д. Г. Герасимова